



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Warszawa, dnia 20 listopada 2008 r.

WZ.5595/364/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.), w związku § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137), oraz art. 124 KPA, po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego - mgr inż. bud. ląd. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - st. bryg. w st. spocz. mgr Janusza Woźniaka, nadesłanej przy piśmie p. Janusza Wodniaka, ul. Szczęśliwicka 78 m. 4, 02-353 Warszawa z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu do tut. Komendy 23 października 2008 r.) –

wyrażam zgodę

na zastosowanie przedstawionych w pkt 7 „Ekspertyzy...” rozwiązań spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w tym zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla niskiego budynku użyteczności publicznej, dot.:

1. Obudowania środkowej klatki schodowej ścianami REI 60 i zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30.
2. Wyposażenia ww. klatki schodowej w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, uruchamiane automatycznie i zdalnie ręcznie (przyciskami).
3. Wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25.
4. Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej (SSP) z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.