

Wołomin, dn. 17.12.2009 r.

Nr sprawy: SPW-343/139/09

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie budynków magazynowych na cele Powiatowego Centrum Kultury w Wołominie ul. Orwida 22

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Ogłoszenie o przetargu na Zagospodarowanie budynków magazynowych na cele Powiatowego Centrum Kultury w Wołominie ul. Orwida 22. Po zapoznaniu się Książką Przedmiarów proszę o przedstawienie wykazu stolarki (rysunki, wymiary, szczegółowy opis techniczny). Z przedmiaru przedstawionego na podstawie tabeli KRN nie zostanie rzetelnie wyliczona wartość stolarki.

Odpowiedź:

1. Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle muru 235cm szer. x 225cm wys. jedno ze skrzydeł – szerokość w świetle ościeżnicy 100cm – ościeżnica wykonana z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczona antykorozyjnie. Skrzydła pełne – obite sklejką, z nabitymi szprosami drewnianymi. Bejcowane, lakierowane i zabezpieczone środkami ognioodpornymi, grzybobójczymi. Ocieplone, klamka od strony wewnętrznej klamka antypaniczna, dodatkowo ze strony zewnętrznej klamka z szyldem, zamek podklamkowy z wkładką patentową, samozamykacz w zawiasach z możliwością blokady rozwiewności skrzydeł.
2. Drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych (2 sztuki) o wymiarach zewnętrznych 200x210cm, w witrynie o wymiarach szerokość 295cm, wysokość 300cm. Dwuskrzydłowe (jedno ze skrzydeł – szerokość w świetle ościeżnicy 100cm). Wypełnienie drzwi - szkło bezpieczne, dwustronne. W obydwu skrzydłach w zawiasach samozamykacz. Skrzydła powinny być wyposażone w urządzenie blokowania rozwiewności. Przewiązka na wysokości 90cm. Na jedno skrzydło – 3 zawiasy.
3. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o wym. 0.90x2.00 pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamką i szyldem, okleina drewnopodobna,
4. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o wym. 0.90x2.00 pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamką i szyldem okleina drewnopodobna,
5. Drzwi wewnętrzne EI30, przemysłowe, przeznaczone do węzła cieplnego, bez progów.

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Stm