

Wołomin, dnia 31.01.2014 r.

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów w drodze powiatowej nr 4344W na odcinku od km 0+00 do km 0+830

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie 1:


Pytanie z przedmiaru do punktu 10 czy nie można zastąpić wykonania przykanalików z rur PE fi 200 na rury PCV lub inne materiały?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie przykanalików z rur z PE lub innych tworzyw sztucznych, średnicy fi 200 mm, o sztywności obwodowej SN8

Pytanie 2:

Pytanie z przedmiaru do punktu 13 czy nie można zastąpić wykonania części przelotowej z rur żelbetowych WIPRO na rury Wawin X-STREAM-PP SN8 den 600?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastąpienie rur żelbetowych WIPRO rurami z tworzyw sztucznych średnicy 600 mm, dwuciennych, o wewnętrznej powierzchni gładkiej i zewnętrznej karbowanej spiralnie, sztywność obwodowa minimum SN8.



PIOTR UŚCIŃSKI
Piotr Uściński