

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Wołomin, dnia 30.01.2014 r.

SPW.272.11.2014

### Wszyscy oferenci

dotyczy: Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV do budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ul. Jana Pawła II – w części dobudowywanej 15 szt., dostawa i montaż jednego świetlika dachowego oraz wykucie otworów drzwiowych i montaż drzwi.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, w związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Proszę o podanie kierunku otwierania okien czy mają być stałe bez możliwości otwierania.

**Odpowiedź:**

W załączeniu szczegółowy wykaz stolarki okiennej. Oczywiście dopuszcza się zestawy okienne, czyli powiązanie okien w zestawy.

**Pytanie 2:**

Proszę o opis naświetla.

**Odpowiedź:**

Świetlik dachowy aluminiowy czterospadowy (np. Lamilux), szklenie szkłem zespolonym niskoemisyjnym. Wsp. przenikania ciepła dla całego elementu nie większy niż  $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

  
STAROSTA  
Piotr Uściński



l.p.	4	5	6	7	8
symbol	01	02	03	04	05
wymiarzy zewnętrzne szer./wys.	120/70	120/250	120/195	120/335	180/180
ilość szt. prawe/lewe		1/4	2/3	1/4	
ilość szt. łącznie	2	5	5	5	1
<p style="text-align: center;">schemat (widok od środka)</p>					