

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. **Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach w ramach zadania „Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. Nr sprawy: SPW.272.57.2015.**

Pytanie:

„.....” zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej rysunku technicznego wraz z opisem ogrodzenia, które należy wykonać w ramach w/w zamówienia – poz. 84 przedmiaru robót załączonego do SIWZ.

W/w dokumenty są nam niezbędne do prawidłowej wyceny budowy ogrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający po przeanalizowaniu przedmiotu zamówienia zmienia ogrodzenie betonowe na ogrodzenie wykonane z fundamentem betonowym wysokości min. 30cm od gruntu.

Fundament ogrodzenia (murek pomiędzy przęsłami jak i fundament słupków) może być lany na mokro (beton konstrukcyjny) lub wykonany z gotowych prefabrykatów z zastrzeżeniem wymagań co do posadowienia tego typu budowli. Część górna ogrodzenia (przęsło, słupki, mocowania) wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo. Słupki o przekroju kwadratu 70x70mm zamknięte u góry czapką. Rama przęsła wykonana z profili zamkniętych o przekroju kwadratu min. 40x40mm. Sztachety (wypełnienie przęsła) wykonane z profili kwadratowych o przekroju 20x20mm z prześwitem do 12cm. Wysokość całego ogrodzenia min. 2m. Łączenie przęsła ze słupkiem ma być wykonane w sposób uniemożliwiający jego rozebranie.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza fotografię przykładowego wzoru ogrodzenia.

Z up. Zarządu Powiatu
Wotomińskiego


Andrzej Nocoń