

Wołomin, dnia 17.05.2016 r.

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont chodników wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej Nr 4314W we wsi Jadwiniew (na odcinku od dz. Ew. Nr 234 obr. Poświętne do dz. Ew. nr 523 obr. Cygów ok. 250 mb) i Cygów (na odcinku od dz. Ew. Nr 555 do dz. Ew. nr 585 obr. Cygów ok. 150 mb) oraz przy drodze powiatowej Nr 4351W we wsi Poświętne (na odcinku od szkoły do ul. Krótkiej Ok. 450 mb), gm. Poświętne

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie: Prosimy o podanie szerokości chodników i wjazdów

Odpowiedź: Wszystkie szerokości zjazdów podane są na planach sytuacyjnych chodnik jest szerokości w msc. Poświętne 2,0m netto (szerokość mierzona bez szerokości krawężnika i obrzeża) a w Cygowie i Jadwiniewie 2,0 brutto (czyli włącznie z szerokością obrzeża i krawężnika)

STAROSTA

Kazimierz Rakowski