

ODPIS z dnia 17.05.2015  
Wołomin dnia 018.04.2015

Starosta Wołomiński  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

## **Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.**

Znak Sprawy: **PODK.6630.213.2015**

Data wpływu wniosku: 20.03.2015

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)  
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Raszewska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec”, gm. Radzymin, gm. Dąbrówka  
Przedmiot narady: przebudowa sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociągowej, budowa rowu krytego (kanalizacja deszczowa)

Wnioskodawca: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Przewodniczący Narady: Bożena Kowalewska - Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

### 1. Przewodniczący Narady

- przedłożone do uzgodnienia kopie map niezgodne z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobu za nr P.1434.2014.3430,
- przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności nie naruszając ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia po zakończonej inwestycji punkty osnowy należy wznović lub odtworzyć przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

### 2. PGE

- kolizja kabla SN z projektowanym wodociągiem odcinek 40-41,
- brak zainwentaryzowanego kabla NN zasilającego działkę nr 40/1,
- skrzyżowania i zbliżenia z kablami NNi SN wykonać w oparciu o normę N SEP-E-004,
- kable NN w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć w rurze osłonowej.

3. PWiK - projektowany wodociąg jest w kolizji z istniejącymi kablami SN.

4. PSG sp. z o.o. - w miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

## ***Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn.01.04.2015***

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią</i>	<i>Stanowisko Uczestnika narady</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
1.	<i>Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego</i>	Bez uwag	Paweł Susoł	Podpis nieczytelny
2.	<i>Wydział Inwestycji i Drogownictwa</i>	Bez uwag	Waldemar Jeznach	Podpis nieczytelny
3.	<i>PWiK Radzymin Sp. z o.o.</i>	Uwaga na odwołanie	Beata Wojtowicz	Podpis nieczytelny
4.	<i>PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa</i>	Uwaga na odwołanie	Elżbieta Łukasiak	Podpis nieczytelny
5.	<i>PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa</i>	Bez uwag	Stanisław Bieliński	Podpis nieczytelny
6.	<i>UMiG Radzymin</i>	Bez uwag	Robert Nogalski	Podpis nieczytelny
7.	<i>Orange Polska S.A.</i>	-	nieobecny	-
8.	<i>Wydział Ochrony Środowiska</i>	Bez uwag	Tomasz Gumkowski	Podpis nieczytelny
9.	<i>Projektant</i>	-	nieobecny	-
10.	<i>PGE Dystrybucja S.A. Oddział Wyszaków</i>	Uwagi na odwołanie	Dariusz Popowicz	Podpis nieczytelny

Z up. Starosty  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  
Bożena Kowalewska  
Podpis nieczytelny

Za zgodność z oryginałem:

Z up. Starosty Wołomińskiego  
INSPEKTOR  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

*Jolanta Zakrzewska*