

Wołomin, 13.08.2019 r.

SPW.272.61.2019

### Wszyscy oferenci

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych o zewnętrzny szyb windy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych w Wołominie ul. Miła 22.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

**Pytanie:**

Prosimy o ponowne przeanalizowanie dokumentacji projektowej oraz Rozporządzenia PN-EN 81.70, które reguluje przepisy dot. wymiarów kabiny kątowej dla osób niepełnosprawnych – i tak z uwagi na brak możliwości zwiększenia wymiarów szybu dla dźwigu elektrycznego z kabiną 1400x1400 proponujemy przyjąć możliwość zastosowania dźwigu hydraulicznego z kabiną 1400x1400. Przy tak niewielkiej wysokości podnoszenia nie będzie to miało wpływu na komfort pracy i użytkowanie urządzenia.

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie szybu w technologii konstrukcja stalowa obudowana płytą warstwową z rdzeniem wełnianym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dźwigu hydraulicznego z kabiną 1400 x 1400 jedynie w przypadku zastosowania dźwigu o parametrach nie gorszych od zaproponowanych w załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji projektowej.

Proponowany dźwig hydrauliczny o wymiarach kabiny 1400x1400mm, łącznie ze wszystkimi warstwami obudowy oraz podzespołów dźwigowych nie może być szerszy od zaprojektowanej wersji dźwigu elektrycznego.

Proponowany dźwig hydrauliczny po wykonaniu nie może zawęzać bardziej przejazdu dla jednostek ratowniczych niż jest to założone w dokumentacji projektowej.

**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie fakturowania częściowego np. do 80% wartości kontraktu za wykonany zakres prac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonany zakres prac – do 65 % wartości kontraktu/umowy.