

Wołomin, 02.11.2020 r.

SPW.272.89.2020

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej (na odcinku od ul. Poznańskiej do ronda w Czarnej) w Wołominie polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika, budową zatok autobusowych w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej, gmina Wołomin.


Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia zatoki autobusowej: z kostki kamiennej - gr. 10 cm zgodnie z projektem wykonawczym, czy kostki kamiennej granitowej regularnej 16/20 cm zgodnie z SST D - 05.03.01.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nawierzchnię zatok autobusowych należy wykonać z kostki kamiennej granitowej regularnej 16/20 cm zgodnie z SST D - 05.03.01.

Żup. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Łuczyk

Biuro Zamówień Publicznych
GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylwia Perzanowska