

43
Wołomin, dnia 08. 05. 2003 r.

KWE/0913/18/2003

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 08. 05. 2003 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie przy ul. Armii Krajowej Nr 38, przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Temat kontroli : Bezpieczeństwo i ochrona pracy :

I. STAN OGÓLNY POMIESZCZEŃ :

Skontrolowano następujące pomieszczenia szkoły:

- sale lekcyjne,
- salę gimnastyczną,
- pracownie,
- pomieszczenia administracyjno - biurowe,
- sanitariaty,
- korytarze ,
- szatnie.

Kontrolowane pomieszczenia odpowiadają warunkom bhp. Stan posadzek, poręczy, schodów - nie budzi zastrzeżeń. Sanitariaty posiadają podstawowe środki czystości w postaci papieru toaletowego oraz płynnego mydła w pojemnikach. Apteczki pierwszej pomocy wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogólny ład i porządek. Otwory kanalizacyjne na terenie placówki zabezpieczone właściwie.

II. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW :

W czasie kontroli udostępniono akta personalne następujących pracowników szkoły :

Bogusławy Lentowskiej - zatrudnionej jako sprzątaczką od dnia 01.09.1986 roku.

Akta zawierały:

szkolenie wstępne z zakresu bhp z dnia 01.09. 1986 r.

Data szkolenia okresowego - 01. 10. 1999 rok

Marzeny Zabłockiej - zatrudnionej jako sekretarz szkoły od dnia 01.05.1978 roku

szkolenie wstępne z zakresu bhp z dnia 01.05.1978 roku

Data szkolenia okresowego 01.10.1999 rok

Marty Igielskiej - zatrudnionej jako nauczyciel historii od dnia 01. 09. 1998 roku

szkolenie wstępne z zakresu bhp z dnia 01.09.1998 roku

Data szkolenia okresowego - 01.10.1999 roku.

MS

III. BADANIA LEKARSKIE :

Do kontroli przedstawiono umowę, zawartą pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ulicy Gdyńskiej Nr 1/3, a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wołominie przy ulicy Armii Krajowej Nr 38. na wykonywanie badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych. Świadczenia wykonywane są w Poradni Medycyny Pracy w Wołominie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Skontrolowano aktualność badań lekarskich u następujących pracowników :

Henryka Piotrowskiego, zatrudnionego jako dozorca :

-data ostatniego badania - 04. 04. 2002r - data następnego badania - kwiecień 2005 r.

Marii Gradkowskiej, zatrudnionej jako specjalista ds. plac :

-data ostatniego badania - 20. 03. 2002 r. - data następnego badania - marzec 2006 r.

Małgorzaty Tkaczyk, zatrudnionej jako nauczyciel przedmiotów zawodowych :

-data ostatniego badania - 27. 09. 2002 r. - data następnego badania - wrzesień 2006 r.

IV. WYPADKI PRZY PRACY :

W szkole jest prowadzony rejestr wypadków przy pracy, z którego wynika że w dniu 14 grudnia 2001 roku miał miejsce jeden wypadek przy pracy - Pani Bogusławy Łentowskiej, zatrudnionej jako pracownik obsługi (sprzątaczką), która w trakcie obowiązków służbowych, myjąc szklanki, doznała głębokiego skaleczenia palca ręki lewej. Pomocy udzielono w Pogotowiu Ratunkowym w Szpitalu w Wołominie. W wyniku wypadku poszkodowana przebywała na zwolnieniu 7 dni. Na tę okoliczność sporządzono Protokół ustalenia przyczyn wypadku, Protokół przesłuchania poszkodowanego, Protokół przesłuchania świadka (Pani Krystyny Lewickiej), oraz sporządzono Kartę informacyjną.


W placówce Dyrektor Szkoły powołał zarządzeniem Nr 44/99 Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, która ma za zadanie sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowościami i przestrzeganiem przepisów w tym zakresie ; między innymi stopnia realizacji i egzekwowania bieżących zaleceń, przeglądów technicznych budynku, oraz odbioru prac dotyczących remontów prowadzonych na terenie Szkoły.

V. STAN ZABEZPIECZENIA PPOŻ :

W placówce obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, opracowana zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.XI. 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 460, oraz Dz.U. Nr 81 poz. 351 ze zmianami), która zawiera również szczegółowy plan ewakuacji placówki na wypadek pożaru - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 6. poz. 65 § 5 pkt 1).

Z obiektu na teren przyległy prowadzi pięć wyjść ewakuacyjnych. Główne - z holu, boczne - przy klatce schodowej, na deptak przy szkole, przy sali gimnastycznej i z pomieszczeń kuchennych. Dodatkowo z parteru ewakuacja może się odbyć z wykorzystaniem okien.

W obiekcie znajdują się dwie klatki schodowe (główna i boczna). Strumień ludzi z tych klatek może więc być kierowany do wyjść - odpowiednio głównego i bocznego, co przy dobrej organizacji ewakuacji nie pozwoli na nadmierne tłoczenie się opuszczających obiekt osób. Główny strumień ewakuowanych osób może wykorzystać wyjście główne, lub boczne- na taras.



Z powyższego wynika, że placówka posiada właściwe warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, odpowiadające stawianym wymaganiom w tym zakresie.

Do kontroli przedstawiono ekspertyzę, dotyczącą wydajności sieci hydrantowej i ciśnienia wody na terenie szkoły, z której wynika, że jej wydajność z poszczególnych hydrantów spełnia wymagania określone w PN - 72/B-02865. Na portierni znajduje się tablica z kompletem zapasowych kluczy do wszystkich newralgicznych punktów obiektu, które mogą być użyte na wypadek alarmu.

Obiekt jest wyposażony w normatywną ilość sprzętu gaśniczego. Oznakowanie, rozmieszczenie i konserwacja sprzętu ppoż. - bez uwag.

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. W placówce nie były przeprowadzone obowiązkowe ćwiczenia ewakuacji budynku na wypadek pożaru.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń, (z zastrzeżeniami) co do

Na tym protokół zakończono i podpisano :

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Stefan Zacheja